

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Пермскому краю
614990г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел.: (342)222-44-23, ф. (342)212-42-52, e-mail: gu@ugps.perm.ru

1 Отдел надзорной деятельности по городу Перми

адрес: 614046 г. Пермь ул. Василия Каменского, д. 2, тел. (342)222-12-25; e-mail: ondperm@yandex.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 494/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу - Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 175» г. Перми

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Перми по пожарному надзору Устюгова Евгения Юрьевича от « 21 » апреля 2014 года № 494 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «12» мая 2014 г. по 16 ч. 00 мин. «12» мая 2014 г. проведена проверка государственным инспектором Орджоникидзевского района г. Перми по пожарному надзору капитаном внутренней службы Грушинским Егором Геннадьевичем, территории, зданий и помещений муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 175» г. Перми расположенных по адресам ул. Репина, 6, ул. Репина, 23, ул. Воркутинская, 78, ул. Карбышева, 34

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад № 175» г. Перми Алтуховой Ольгой Леонидовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-са-ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	ул. Репина, 23			
1.	Автоматическая пожарная сигнализация в помещения детского сада оборудована тепловыми пожарными извещателями	п. 3 НПБ 110-03	30.05.2015	
2.	На дверях складских помещений отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5, 7и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 ППР РФ	30.05.2015	

ул. Воркутинская, 78

3.	В помещениях групп №№ 3, 4, 8 отсутствует 2-ой эвакуационный выход	п. 33 ППР РФ; СНиП 21-01-97* п. 6.9*, 6.12*, 6.13*.	30.05.2015	
----	--	--	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ» Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;


лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
г. Перми по Орджоникидзевскому району
1 Отдела надзорной деятельности по городу Перми
Грушинский Е.Г.

«30» мая 2014 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 175» г. Перми
Алтухова Ольга Леонидовна

«30» мая 2014 г.



(подпись)

Телефон доверия: МЧС России г. Москва (495) 449-99-99
Приволжский региональный центр МЧС России г. Н. Новгород (831) 220-10-50
Главное управление МЧС России по Пермскому краю (342) 210-45-67